

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Günther Speisberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Zubehör, sonstiges
Other accessories
Leuchte zur provisorischen Verwendung
Luminaire for temporary use

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. A458 oder/or



oder/or VDE-REG.-Nr. A458

REG.-Nr. A458

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

EN 60598-1:2008

EN 60598-1:2008/A11:2009

DIN VDE 0711 Teil 201:1991-09; EN 60598-2-1:1989

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 292300-4990-0001 / 113978

File ref.:

Ausweis-Nr. 40008367

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-11-10

(letzte Änderung/updated 2009-07-08)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificata>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-4990-0001 / 113978 / FG11 / MR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-07-08 2003-11-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367.

Zubehör, sonstiges
Other accessories
Leuchte zur provisorischen Verwendung
Luminaire for temporary use

Typ(en) / *Type(s)*:

B) Q4

Warenzeichen <i>Trademark</i>	els
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	UC 250 V
Schutzklasse <i>Class</i>	II
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20
Befestigungsfläche <i>Supporting surface</i>	Normal entflammbar <i>Normally flammable</i>
Beschreibung des Aufbaus <i>Description of construction</i>	Siehe Anlage 2 <i>See appendix 2</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40008367 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-4990-0001 / 113978 / FG11 / MR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-07-08 2003-11-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.
*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG11
Section FG11